

Согласно п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В ходе проверки установлено, что помещение, в которой расположена дошкольная группа, по адресу: п. Новая Деревня, ул. Центральная, д.9, не в полной мере соответствует предъявляемым для образовательных учреждений требованиям, так как имеется протекание кровли крыши и потолочного перекрытия в верхнем углу, на потолке и стенах наблюдаются следы подтеков, потолок и стены в указанном месте имеют следы загрязнения и образования грибка.

Наличие указанных загрязнений может негативным образом отразиться на состоянии здоровья несовершеннолетних и работников учреждения, причинить вред их здоровью.

Кроме того, в стене помещения дошкольной группы, непосредственно под местом протекания крыши, имеется не заделанное отверстие с выходящей из него электропроводкой (электропроводами).

Электропроводка в этом месте расположена таким образом, что при протекании крыши влага (вода) попадает непосредственно на электрические провода, что также создает опасность возникновения аварийной ситуации, может стать причиной поражения током людей, а также возникновения пожара.

Согласно п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

Вместе с тем, в нарушение указанного требования, отверстие в стене негорючими материалами не заделано.

Согласно п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

+ Вместе с тем, как установлено в ходе проверки, один из эвакуационных выходов заперт на навесной замок.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст.ст. 1, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.